

Válvulas Toma Muestra



Catalogo técnico

Válvulas Toma Muestra

Ideal para retirar muestras del producto en sistemas cerrados.

Grado Sanitario Alimenticio y Laboratorios farmacéuticos.

Material de Fabricación en acero inoxidable 316 L.

Sellos en Teflón. Con tapa roscada a la salida para aislarse bacteriológicamente y poder flamear al tomar la muestra. Conexión tipo Unión Universal roscada a la válvula y soldable al proceso para facilitar el proceso de desmontaje y limpieza del sistema de toma muestra , en caso de requerir esterilizar la válvula.

Usos en la Industria Farmacéutica y Alimenticia, Cervecera, etc.

Medidas de Conexión desde 1/2 – 1 ½ pulg.

Conexión: rosca, clamp o soldar

Acabado: pulido brillante.

Aptas para aplicaciones químicas, farmacéuticas y alimentarias.

Presión Máx. 300 psi .



www.mayperot.com

www.valvesflow.com

mayperot@gmail.com

Telf+58-416-8541390-9632815

Cel: +58-414-5470816

Válvulas Toma Muestra


Material de Fabricación en acero inoxidable 316 L.
Grado Alimenticio .

Sellos en Teflón. Con tapa roscada a la salida para aislarse bacteriológicamente y poder flamear al tomar la muestra

Modelo Recto



Modelo Inclinado



MAYPEROT, S.R.L.

Entidad Contratante: Urbanización Los Sauces. Calle 6. Nro. E2.
San Felipe. Estado Yaracuy – Venezuela.

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE VALVULAS CHECK, VALVULAS AGUJA, VALVULAS DE BOLA Y CIERRE RAPIDO

<i>Fecha Original de Inicio de la Certificación:</i>	02-Abril-2018
<i>Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:</i>	NA
<i>Fecha de Auditoría de Recertificación:</i>	NA
<i>Fecha de Inicio del ciclo de Certificación:</i>	02-Abril-2018

Sujeto a la continua y satisfactoria operación del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **01-Abril-2021**

Certificado No. VE18.0007 Versión: No. 0 Fecha de Revisión: 02-Abril-2018



*Dirección del Ente Certificador: Siège social 67/71 Bd du Château CEDEX 92571 NEUILLY-SUR-SEINE. Ile-de-France
Oficina Local: Gerencia Técnica (Certificación de Sistemas de la Calidad) BUREAU VERITAS DE VENEZUELA, S.A.
Avenida Paseo Cabriales. Edificio Torre B.O.D. Piso 6. Oficinas 6-1 / 6-2. Urbanización San José de Tarbes.
Valencia, Estado. Carabobo - Venezuela.*

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión puede obtener consultando a la organización. Para comprobar la validez de este certificado llamar al: **+58-241-8235621**

